



## Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract

**Elia Users Group**  
**05/06/2014**



# Wijzigingen ARP-contract (1/2)



## 1. Definities

- Hernemen producten SDR en SGR zoals ze momenteel bestaan
- Mogelijke wijzigingen om toekomstige evolutie van de producten
  - "Strategische Reserve door Afschakeling: de strategische reserve geleverd door afschakeling van de vraagzijde (of Afname van de Belasting) zoals bedoeld in artikel 7quinquies § 2, 1° van de Elektriciteitswet;"*
  - "Strategische Reserve door Productie: de strategische reserve geleverd door Productie-eenheden zoals bedoeld in artikel 7quinquies § 2, 2° tot 4° van de Elektriciteitswet;"*
  - "Ramp-Down: de fase waarin het globale verbruik van de Strategische Reserve door Afschakeling moet dalen overeenkomstig de activering gevraagd door Elia en vastgelegd in het contract afgesloten tussen de leverancier van de Strategische Reserve door Afschakeling en Elia;"*

## 2. SDR / SGR en evenwichtspereimeter van de ARP

### **SGR: neutralisatie van ARP's evenwichtspereimeter**

- Concept "out of market" (Wet Art. 7septies, § 2): toegangspunt in ARP evenwichtspereimeter maar nominaties op 0 MW
- Nominaties <10u00 (nominaties in ID blijven identiek dezelfde; georganiseerd door CIPU-contract en SGR leveringscontract)
- Voor injecties alleen (dus offtake op dit toegangspunt zijn niet betrokken)

### **SDR: correctie van ARP's evenwichtspereimeter**

- Dezelfde principes als voor ICH-product: correctie gedurende activatie
  - Netto injecties vervangen door de overeenkomstige nominatie op dit toegangspunt
  - Informatie real time voor ARP (principes gelijk aan informatie voor activatie R3DP-product)
- **Impacten op artikels 11.1.1, 12.2.1 en bijlage 5 (1.2)**
- **Nieuw punt 11.1.3. « Strategische Reserve door Afschakeling »**

# Wijzigingen ARP-contract : voorgestelde teksten



## « 11.1. Injectie- en/of Afnamepunten

### 11.1.1. Toewijzing aan de Evenwichtsperimeter

Injectie- en/of Afnamepunten, met uitzondering van de Toegangspunten die een op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet voeden, worden toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van [ARP]:

- voor al de Injectiepunten en/of Afnamepunten, waarvoor de toegangshouder, aangewezen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en/of contractuele bepalingen, toegangsrechten heeft bekomen door het afsluiten met Elia van een geldig en afdwingbaar toegangscontract; en
- waarvoor [ARP] geldig werd aangeduid als Toegangsverantwoordelijke voor wat betreft de vermelde Injectiepunten en/of Afnamepunten in het genoemde toegangscontract.

Deze toekenning aan de Evenwichtsperimeter van [ARP] zal geschieden op basis van het gemeten Actief vermogen, met uitzondering van het volume geïnjecteerd aan de Toegangspunten van de Productie-eenheden die de Strategische Reserve door Productie leveren die vervangen wordt door de waarde 0. Deze toekenning is onderworpen aan specifieke voorschriften inzake Bandleveringen voor Afnamepunten, Gedeelde injectie voor Injectiepunten en de gevallen waarin twee Toegangsverantwoordelijken worden aangewezen die belast zijn met de opvolging van de afname en/of de injectie in een Toegangspunt, overeenkomstig artikel 201 van het Technisch Reglement Transmissie, zoals bepaald in het relevante toegangscontract. »

## « Bijlage 5

### 1.2. Nominaties met betrekking tot Afnamepunten of Injectiepunten en Posities op het Gesloten Distributienet

(...) Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt toegewezen overeenkomstig de procedures bepaald in Artikel 11.1 moeten door [ARP] bij Elia ingediend worden vóór 15u00 op Dag D-1.

De Day-ahead Nominaties ingediend voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt voor een Productie-eenheid die de Strategische Reserve door Productie levert, toegewezen overeenkomstig de procedures bepaald in artikel 11.1, moeten door [ARP] bij Elia ingediend worden vóór 10:00 u op Dag D-1.

(...)

Intraday Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt worden, overeenkomstig de bepalingen van het contract tot coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden en, voor wat betreft de Strategische Reserve door Productie, overeenkomstig de bijkomende bepalingen van de contracten afgesloten met Elia betreffende de levering van de Strategische Reserve door Productie, door [ARP] bij Elia ingediend tussen 18.00 uur op Dag D-1 en 22.45 uur op Dag D. »

# Wijzigingen ARP-contract : voorgestelde teksten

## Nieuw artikel 11.1.3:

### « 11.1.3. Strategische Reserve door Afschakeling

Bij activering van de Strategische Reserve door Afschakeling door Elia in het kader van de diensten van strategische reserve afgesloten door Elia, wordt de Evenwichtsperimeter van [ARP] gecorrigeerd overeenkomstig de volgende regels:

- de Afname(s) die de Strategische Reserve door Afschakeling vormt (vormen) en die toegewezen worden aan de Evenwichtsperimeter van [ARP] aan het (de) Toegangspunt(en) wordt (worden) vervangen door de overeenkomstige Nominatie(s) op dit (deze) Toegangspunt(en);
- de correctie wordt gedaan voor de duur van de effectieve levering van de Strategische Reserve door Afschakeling, i.e. vanaf het eerste Kwartier van de effectieve leveringsfase die overeenkomend met het Kwartier aangeduid door de dispatching van Elia om over te gaan tot de Ramp-Downfase en tot het laatste Kwartier van de effectieve leveringsfase overeenkomend met het Kwartier aangeduid door de dispatching van Elia om over te gaan tot het beëindigen van de activering.

Bij een dergelijke activering zal Elia naar best vermogen volgens de kennis waarover Elia dan beschikt, [ARP] informeren over de activering van de Strategische Reserve door Afschakeling die zijn Evenwichtsperimeter beïnvloedt en, voor zover Elia erover beschikt, over het effectief geactiveerde volume van de Strategische Reserve door Afschakeling dat zich in de Evenwichtsperimeter van [ARP] situeert. Deze informatie wordt telefonisch en/of via e-mail en/of per fax (contact beschikbaar 24/24 u conform Bijlage 6 van het Contract) aan [ARP] meegedeeld binnen vijftien (15) minuten na de opstart van de Ramp-Downfase. »

# Wijzigingen ARP-contract (2/2)



## **3. Economische criteria – SR op Belpex : Nominaties met betrekking tot interne energieoverdrachten**

### **Nieuw segment op Belpex : het SRM-marktsegment**

- Terbeschikkingstelling aan Belpex van een volume aan SR om, in de mate van het mogelijke, de bij de sluiting van de Belpex DAM niet-bediende order volume voor afname te dekken, in zoverre deze aan de maximale order prijs werden ingediend
- DAM prijs bereikt de maximale order prijs
- Belpex kent het volume dat haar door Elia ter beschikking is gesteld toe aan de maximale order prijs

### **Alle volume geleverd door Elia aan de operateur Belpex moet genomineerd worden**

- Belpex nomineert het volume geleverd door Elia, met Elia als tegenpartij voor de nominatie
- Actieven ARPs op Belpex moeten een globale nominatie bij Elia indienen (segments DAM + SRM)

### **➤ Impacten op bijlage 5 (1.4)**

#### **« Bijlage 5**

##### *1.4. Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten*

(...) Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten moeten ingediend worden met een nauwkeurigheid van 0,1 MW. Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot Interne energieoverdrachten Day-ahead moeten op globale wijze het geheel van de uitgewisselde energie met de Marktbeheerder vermelden. De Nominaties dienen een Actief vermogenwaarde te bevatten voor elk Kwartier van de dag. [ARP] moet haar tegenpartij op het nominatieformulier vermelden (de tegenpartij is de Toegangsverantwoordelijke *of Elia* met wie de energie wordt uitgewisseld). De naam van de tegenpartij op het nominatieformulier moet de ARP-code zijn (de ARP-code van de Toegangsverantwoordelijke is vermeld op de website: "Lijst ARP's"). (...) »